UNISERV-BUD-FM 09

Rev.00 : 25/3/67

บันทึกตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส : ขนาดหัวจ่าย : สถานที่ตั้ง :

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย เปิด-ปิด		วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)		ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ		การจ่ายน้ำ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน **( ) หมดอายุ** **( ) อื่นๆ**

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อควรปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง**ทุกเดือน** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

UNISERV-BUD-FM 09

Rev.00 : 25/3/67

บันทึกตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส : ขนาดหัวจ่าย : สถานที่ตั้ง :

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	พวงมาลัย เปิด-ปิด		วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)		ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ		การจ่ายน้ำ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

( ) ใช้งาน **( ) หมดอายุ** **( ) อื่นๆ**

ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	
วันที่	

ข้อควรปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง**ทุกเดือน** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที